

АКТ 39

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Канів
(місце складання)

№ 39

від « 08 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЄГГ
працівником(ами) виконавця робіт: майстер ВБГО Тарасенко О.В.
спосарі: Братнік І.І., Косменко С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (турбожитку).
№ 4 по вул. 206 Дивізії м. Канів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввірний газопровід загрозить від корозії та
пошкодженням;
- 2) ввірний газопровід збільшить від виногару;
- 3) внутрішній газопровід (по сходовій клітині та
в квартирах) збільшить від електродротів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В 2.5-20:2018, Газопостачання 2 р. 7.39, п. 2.4.7

Кодекс газорозподільних систем чл. III, п. 1.7.3

Привести будинок з ВБСТ у відповідність з нормами на прогн.
3-х місяців.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник.

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Тарасенко О.В. 08.04.2025

08.04.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж споживачам надано при виконанні
робіт з газом в журналі.