

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Золотоноша

(місце складання)

№ 11

від « 05 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № ,
працівниками виконавця робіт: Золотоніська дільниця, майстер служби експлуатації
ВБГО Бедуля Вячеслав Валентинович, слюсарі з ЕРГУ служби експлуатації ВБГО
Золотоніського УЕГГ

Гирко Андрій Віталійович, Дорофійченко Микола Григорович
(суб'єкт господарювання — виконавець робіт, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 115

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено такі недоліки:

1. Перевірити димові та вентиляційні канали, їх технічний стан та наявність тяги.
2. Порухання ПБСГ пункт 1.14 глави 1 розділу V: відновити лакофарбове покриття на ввідному газопроводі.
3. Звільнити футляри від утеплювачів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання, Правил
безпеки систем газопостачання (ПБСГ)

Звільнити виявлені недоліки протягом 3-х місяців.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Бедуля Вячеслав Валентинович 05.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

 (прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)