

АКТ №

8

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сміла
(місце складання)

№ _____

від «03» 06 2025 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт: Черкаська філія ТОВ «ГРМУ» Смілянське УЕГГ Смілянська дільниця
Майстер СЕВБГО Чорненький Олександр Ігорович, посв. №91/с; слюсар з ЕРГУ Козін Віктор
Микитович, посв. № 129/с; слюсар з ЕРГУ Касьяненко Василь Олексійович, посв. №127/с.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ПО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____
вул. Завадовська - Ч. 0555 „Завадовська - Ч“

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність відкидного газопроводу
- 2) Відсутність опору з фланцю газопроводу
- 3) Сильне увізн.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3х місяцях
термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Козін В.М. 03.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)