

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Канів
(місце складання)

№ 45

від « 15 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № ,
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ
працівником(ами) виконавця робіт: майстер ВБГО Басиско В.В.
слосарі: Тонгаренко І. І., Братнік І. І.,
Косишак С. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку):
№ 3 по вул. Т. Дніще

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) порушення вв'язки газопровідів;
- 2) придбання пінометри у внутрішній газопровід
по квартирі кв. № 34, 36;
- 3) закріплення внутрішній газопровід по стіні
крючківчастими, які провисає.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Жорке ГРС м. Ів. п. 1, 2, 4;

ДБН В.2.5-20:2018, Газопостачання - 7,26, ПБСТ п. 5.10.

Привести у відповідність з нормами ВБСТ БКБ не менше: 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник.

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Басиско В.В. 15.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)