

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Золотоноша

(місце складання)

№ 08

від «22» 05 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт: Золотоніська дільниця, майстер служби експлуатації
ВБГО Бедуля В.В., слюсарі з ЕРГУ служби експлуатації ВБГО Золотоніського УЕГГ
Гирко Андрій Віталійович, Степаненко Іван Григорович
(суб'єкт господарювання — виконавець робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

м. Золотоноша, вул. Сідова, буд. 25

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Порушення ПБСГ пункт 6.8 глави 6 розділу V не надано один примірник акта про перевірку та прочищення димових і вентиляційних каналів.

2. Порушення ПБСГ пункт 1.14 глави 1 розділу V: відновити лакофарбове покриття на ввідному газопроводі.

3. З'ясування кабелі з газопроводу.

4. _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ)

Усунути виявлені недоліки протягом 3-х місяців.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Бедуля Вячеслав Валентинович 22.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)