

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів
(місце складання)

№ 48

від « 02 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____,
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ
працівником(ами) виконавця робіт: майстер ВБГО Васисенко Б.В.
елосарі: Тонгаренко В.А., Третьяк Т.Т.,
Мурчик Н.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку):
№ 182 по вул. Євгенетський,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) понавиги фарбування ввісного
горизоводу;
- 2) збільшення діаметри ввісного горизоводу
ву пінопласмасу;
- 3) кв 7 збільшення крап загальною користування
(ввісний) та ввісний горизоводу ву задрови

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

корекція горизонтальних смачел 20.11 п. 1.2.214, ПБСГ п. 5.10

ДБМ В 2.5-20:2018, Тарно смачел 2 п. 7.26, 7.4

Привести у відповідність з нормами ВБГО ВББ не прох. 3-х місяц. 8

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Васисенко Б.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.06.2025

(дата)

Третьяк Т.Т.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.06.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)