

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Канів
(місце складання)

№ 51 від «25» 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № ,
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ
працівником(ами) виконавця робіт: майстер ВБГО Басисієв А.В.
сповістари: Третьяк Т.Т., Мухомов О.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (турботожителю):
№ 51, по вул. Герасимів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) посилювати фарбування ввісного газопроводу;
- 2) збільшити діаметри ввісного газопроводу в
місцях стику
- 3) прибрали дроти з ввісного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Корекція ГРС м. III п. 1.2 2 і 4;

ПБСТ п. 4.15; 1.14, 5.10; ДБН п. 7.39

Привести систему ВБГО у відповідність з нормами в 3-х місячний
термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Басисієв А.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.06.2025

(дата)

Сидоренко Т.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.06.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)