

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Канів
(місце складання)

№ 60

від « 05 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____,
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УБГГ
працівником(ами) виконавця робіт: майстер ВБГО Тасиша Ф.В.
спосарі: Понгаренко Г.А., Воротнік Г.Г.,
Мурзик Н.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку):
№ 6 по вул. Євгенівській

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) поновити фазбування внутрішнього газопроводу
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність з нормами ВБГО багатоквартирний
будинок на протязі 3-х місяців

Привести до норми системи опостачання п. 5.10 та інші нормативних
документів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тасиша Ф.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.06.2025

(дата)

Котушко Н.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.06.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)