

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Монастирищене
(місце складання)

№ 6

від « 14 » 06 2015 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) Монастирищенської ділянки Жашківського УЕГГ Черкаської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» виконавці робіт Служба експлуатації ВБГО майстер Шимченко Н.О. слюсар Григоруканський А.Р. слюсар Христенко А.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

м. Монастирищене вул. Мисеру № 899 АД

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Замовити газоваго шланга для газопроводу.
- 2) Замовити дроти з ввіреного газопроводу та виконати роботу.
- 3) Вибити ввірений газопровод. Наради розрахунок газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правила безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів.

Кодекс газорозподільних систем.

Згідно нормативів в 5х місяцях термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Шимченко Н.О. 14.06.2015р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)