

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Монастирище  
(місце складання)

№ 4

від «20» 05 2025 року

Відповідно до договору від «  » 20 року №   , працівником(ами) Монастирищенської ділянки Жашківського УЕГГ Черкаської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» виконавці робіт Служба експлуатації ВБГО майстер Тимченко А.С. слюсар Филипенко І.С. слюсар Кривонос А.В. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

м. Монастирище вул. Соборна № 104

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено недостатню покриття в'язного лаку на трубах
- 2) Виявлено в'язний лаку на трубах
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правила безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів.

Кодекс газорозподільних систем.

Застосування нормативів в зх. міській території

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця)   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.   

Працівник.

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Тимченко А.С. 20.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)