

АКТ 3

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Лисянка
(місце складання)

від « 10 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 2025 року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт: майстром служби ЕМ ПРГ та ВБГО Слісаренко Н.А.

слюсарем з ЕРГУ Терещенко В.В. слюсарем з ЕРПГ Яровим С.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№9 по вул. Поштова, селище Лисянка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутні акти на ДВК

2. Прибрати електрокабелі з ввідного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018
Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних
документів

усунути недоліки протягом 1 місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Слісаренко Н.А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.06.2025р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

кв № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,36,37,38,39,
40,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)