

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів № 55 від « 15 » 07 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____,
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Басисин О.В.
слюсарі Горюхін І.І., Курченко С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 239 по вул. Свергетиків м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) понавильні фарбування внутрішнього газопроводу;
- 2) додакріплення кронштейном внутрішнього газопроводу над балконом (новис);
- 3) збільшення внутрішнього газопроводу від піномасни (футлери)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 4.15; 5.10; 9.14

Кодекс газорозподільних систем 22.16 п.1 г. 2.14

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Басисин О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

15.07.2025

Томаренко О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.07.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж споживачам надається при виконанні робіт з записом в журналі.