

АКТ _____

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Канів

(місце складання)

№ 57

від «22» 07 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____,
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Васильченко П. В.
сплюсарі Григорук І. І.
Курченко С. О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 32 по вул. Київська м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) поновити функціонування вогневої газової горелки

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 5.10; 4.15

Кодекс газорозподільних систем 22.11 п. 7.2.14

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Васильченко П. В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Курченко С. О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж споживачам надається при виконанні робіт з записом в журналі.