

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів № 52 від «02» 07 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № ,
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Васенко Я.О.
слюсарі Григорук І.І.
Малочев М.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 2 по вул. Р. Мирсевича м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) подробування вв'язки газопроводу;
- 2) збільшення діаметру вв'язки газопроводу
ву пінопласу кв-м: 1,44, 76, 152;
- 3) придавання робіт з газопроводу вв'язки
2-х в піпери (кв 14)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 4.39

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 5.10; 1.14; 4.15

Кодекс газорозподільних систем 2.11 п.1, 2.2.4

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Васенко Я.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

02.07.2022

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Григорук І.І.

02.07.2022

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж споживачам надається при виконанні робіт з записом в журналі.