

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Корсунь-Шевченківський № 19 від «03» 07 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Черкаська філія ТОВ "ГРЧУ" Корсунь-Шевченківська
дільниця СЕВБГО майстер Хімізенко Сергій Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 135 по вул. Я. Мудрого

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) непофарбований ввідний газопровід
- 2) відсутній акт перевірки вентканалів
- 3) непофарбований внутрішній газопровід в IV під'їзді
- 4) наг тандуром III під'їзду на ввідному газопроводі електрокабель

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

- 1) Відновити фарбування ввідного газопроводу
 - 2) надати акт перевірки вентканалів
 - 3) Відновити фарбування внутрішнього газ-ду в IV під'їзді
 - 4) прибрати електрокабель на ввідному газопроводі
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 07.08.2025р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Хімізенко Л.В. [підпис] 07.07.2025р. Прудь К.П.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)