

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с-ще. Калиніїв
(місце складання)№ 6від «07» 07 2025 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт: майстер СЕМ, ПРГ та ВБГО Беліченко В.О.;

слюсар з ЕРГУ Димид В.І.; слюсар з ЕРГУ Гунченко В.Я.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

селище Калиніїв, вул. Вільного Козачка, 17а.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Поварбувати вхідний г-від, г-від-вхід та внутрішній г-від;
- 2) Виконати друїлярні з стін та перекриття;
- 3) Надати акти перевірки ДВК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв: 7; 10; 11.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання. Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних документів. Усунути недоліки в 3-х місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Беліченко В.О. В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)07.07.2025р
(дата)(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)