

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Нацвине

(місце складання)

№ 20від « 16 » 07 20 25 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____, працівником(ами)
виконавця робіт майстра СЕМ ПРГ та ВБГО

співвласник Мікротех Валерій Миколайович, Рудко Генрих Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № ____

с. Нацвине в. Тимощенка 43

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надати акти перевірки газових і вентиляційних каналів
- 2) Виконати покрасу вв'язки газопроводів
- 3) Забрати кабель із в'язки газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Звернути ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність
до ДБН В.2.5-20-2018. Газопостачання ПТРСГ та інших
нормативних документів. Звернути це протягом одного
місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____

Контактний робочий телефон представника виконавця) ____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
відключення газового обладнання.

Працівник

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Назеренко Валерій Миколайович 16.07.2025 [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)