

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Чорнявка
(місце складання)

№ 1

від « 02 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт майстра СЕМ ПРІ та ВБІО Компанієць І. П.

спосар ВРП Шапошник Валерій Васильович, Цепурний Юрій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37

с. Чорнявка, вул. Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надати акти перевірки димових і вентиляційних каналів
- 2) Виконати покраску ввідних газопроводів.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несапкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести ВБСТ багатоквартирного будинку у
відповідність до ДБН В.2.5.-20:2018 Газопостачання ПЕСГ та
їхніх нормативних документів. Усунути на прохання
одного місяця.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник

який виконав обстеження

Компанієць Іван Антонович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Селецький

Володимир Зейров
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.07.2025
(дата)

02.07.2025
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)