

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт майстром СЕ ВБГО Перещенко А.О.
слюсарем з ЕРГУ Лещук В.І.
Новосович Р.Я.

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15 по
вул. мартіїв Прічатаченко, м. Звенигородка

- 1) ввідний газопровід потребує фарбування
- 2) відсутні акти перевірки вентиляційних каналів
- 3) _____
- 4) _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)