АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Канів № 60 від «08» 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівського відділення
виконавця робіт майстер ВБГО Васисцо Я. В.
слюсарі Вожник Т. Т., Никирис Т. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (~~гуртожитку~~),
№ 8 по вул. В. Петренко м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) подфарбувати вхідний газопровід;
2) прибрати чагарники з вхідного газопроводу
) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.4.
Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 5.10; 1.14; 4.15
Кодекс газорозподільних систем 21. III п. 1, 7.21 Н
Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Васисцо Я. В.	08.08.2025	_____	08.08.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
У вигляді пам'ятки отримав:_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Запис ведеться в журналі.