

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Канів _____ № 65 від «26» 08 2020 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20____ року №____, працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівського відділення _____
виконавця робіт майстер ВБГО Тасишю Я.В.
слюсарі Братник Ч.Ч., Захарченко С.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 35 по вул. Героїв Радянської Армії м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) нарабувати зовнішній газопровід;
- 2) закріпити зовнішній газопровід на кронштейнах;
- 3) збільшити діаметр зовнішнього газопроводу в підстанції кв. 2, 194, 226, 257, 260, магістралі «Елеганс»;
- 4) прибрати розетку на вулиці в приміщенні 2-го та 4-го поверху кв. 196, 258;
- 5) нарабати зовнішній газопровід по краях та внутрішній газопровід (в під'їзді) кв. 67-68, 97, 132, 259-260 (таємбурні з замками)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.4; 7.39

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 4.15; 1.14; 5.10

Кодекс газорозподільних систем 2.11 п. 2.2.4

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тасишю Я.В.

26.08.2020

Стасишю Я.М.

26.08.2020

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
У вигляді пам'ятки отримав: _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Запис ведеться в журналі.