

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Канів
(місце складання)

№ 64

від «20» 08 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівського відділення
виконавця робіт майстер ВБГО - Василько Б. П.
слюсарі Бронік Г. Г., Василько В. Г.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 45 по вул. Першів Дніпро м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) підрабубаши внутрішній газодовір;
 - 2) прибрати рюхи з внутрішнього г-ру
(в т. ч. кв-ри 104, 105) по схороних підпанах;
 - 3) збільшити внутрішній г-р з кранами загального
користування бу талобурів: кв 3 і 4; 36 і 37; 73 і 74; 105 і 106;
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 103 і 104; 221

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.4 ; 7.39

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 4.15 ; 1.14; 5.10

Кодекс газорозподільних систем 22.10 п 1. 22 і 4

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Василько Б. П.</u>	<u>20.08.2025</u>	<u>Тимченко Л. Г.</u>	<u>20.08.2025</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
У вигляді пам'ятки отримав: _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Запис ведеться в журналі.