

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Канів № 58 від « 05 » 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівського відділення _____
виконавця робіт майстер ВБГО Рясиса Я. А.
слюсарі Горатник Ч. Ч., Мурин Ю. М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 25 по вул. Чернєвська м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) поновити фазування вв'язного газопроводу;
- 2) збільшити функцію вв'язного газопроводу
та газопроводу вв'язного (підоместь)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 5.10; 1.14; 4.15

Кодекс газорозподільних систем 22.11 п. 1.2.2.4

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Рясиса Я. А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.08.25
(дата)

Гурко Т. З.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.08.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
У вигляді пам'ятки отримав: _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Запис ведеться в журналі.