

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Канів № 59 від « 06 » 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівського відділення
виконавця робіт майстер ВБГО - Басиско Я.В.
спісарі Бражнік І.У., Басиско Я.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 31 по вул. Успенської м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) появлення фарбування ввічного газопроводу;
- 2) прибрання гілки дерева з ввічного газопроводу;
- 3) збільшення діаметру ввічного газопроводу кв 1

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.4

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 5.10; 1.14; 4.15

Кодекс газорозподільних систем 2.1.11 п.1.22.4

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Басиско Я.В. 06.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності),

підпис

замовника)

Запис ведеться в журналі.