

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси
(місце складання)

№ 81

від « 26 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт капальник Олег Степанович Ротундо О.В.

Слесар Богданов Ю.П.; Слесар Немко С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Черкаси Сир. Приватної власності 67.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Пошкодження відомого газопроводу
2. Котли не діють через коксові в.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути у місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ротундо О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.08.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

Чваскевич В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.08.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Пам'ятки безпеки користування газом
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

