

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс. Леськи

(місце складання)

№ №6від «19» 08

2025 рок

Відповідно до договору від «19» 08 2025 року № 1, працівником(ами) виконавця робіт майстра СЕМ ПРГ та ВБГО Козакчієву І. т.

заскар ЕРПГ Шапошник Валерій Васильович; Чепурний Юрій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1с. Леськи, бул. Козачка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Підати акти перевірки димових і вентиляційних каналів
- 2) Підсвітити покраску ввіїмків із зупроводів
- 3) Відєняти кабель спінера від ввіїмка (від - зелено-жовтого)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Здійснити ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.5-20-2018. Години роботи та тижні нормативна функціональна документація. Учукути на протязі одного місяця.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Козакчієво Іван Миколаєвич(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

19.08.25 (дата)

Безкоровейко Надія(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

19.08.25 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпись замовника)