

АКТ *№ 22*
ТО внутрішньобудинкових *ТО-ВББГ*
систем газопостачання у багатоквартирному будинку *м. Звенигородка*

м. Звенигородка

(місце складання)

№ *22*від «*05*» *09* 2025 року

Відповідно до договору від «» *20* року № , працівником(ами)
виконавця робіт *майстром СЕ ВБГО Переренко М.В.*

слюсарем з ЕРГУ

*Колісник С.І.**Новосел Р.І.*

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВББГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *19* по
вул. Шевченка, м. Звенигородка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) ввідний газопровід потребує фарбування2) відсутні акти перевірки вентиляційних каналів

3) _____

4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки протягом 1 місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

*Переренко М.В.**05.09.25*

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав: _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)