

Додаток 5. АКТ

м. Замокоша
(місце складання)

№ 26

Від « 11 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Черкаської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", асоційованим з
ЕРГУ служби експлуатації ВБТО Золотоніської ділянки Золотоніського ЧЕТГ, Турком
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
Андриш В'ячеславович, Сердюк Олег Миколайович
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18, вул. Соборна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відновити нафтарське покриття вхідного газопроводу.
- 2) Збільшити опущення від моктатної піли.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути вивчені недоліки протягом 1 місяця.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Безуме Вічеслав Валентинович 11.09.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис) _____

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)