

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Канів _____ № 70 від 22 09 2022 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівського відділення
виконавця робіт майстер ВБГО Василько Я. В.
слюсарі Горюхін І. І., Косишкін С. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 44 по вул. Чупенівська м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) підарбувати ввірний газопровід;
- 2) прибрати ішки дерев з ввірного газопроводу;
- 3) збільшити ввірний гідр. пікопасну (кв4);
- 4) замінувати гідр. ввір-го гідр. (підір);
- 5) прибрати електродроти з ввірнішого гідр. ввірні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.39
Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 5.10; 1.14; 4.15
Кодекс газорозподільних систем 2.1.1 п. 1.2.2.4
Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3 місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Василько Я. В. 22.09.22 Сироманко Т. М. 22.09.22
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
У вигляді пам'ятки отримав: _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Запис ведеться в журналі.