

АКТ 71

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів

(місце складання)

№ 71

від «23» 09 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № ,
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Василько Б. В.
слюсарі Горатник Г. Г., Космаченко С. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 45 по вул. Цепенської м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) доопрацювання внутрішнього газопроводу;
- 2) придбання манометра для вільного розширення
по країв загального користування внутрішнього
газопроводу (в під'їзді, квартири 39 і 40, 41 і 42)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.4

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 4.15

Кодекс газорозподільних систем п. III, п. 122 і 4

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 2-а місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Василько Б. В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.09.25

(дата)

Сиренченко Т. М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.09.25

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж споживачам надається при виконанні робіт з записом в журналі.