

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси
(місце складання)

№ 90

від «14» 09 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Козацька майстерня Понурало О.В.

Слесаря Мухомов О.П.; слесаря Богданов Ю.П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, зазначити посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Черкаси вкр. Мисако 13д.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Корозія окі керівних. Дімо сили корозії
2. Пошкодження вхідної перегородки
3. Зміщення однієї з труб системи (шт.1).

За результатами обстеження здійснено перевірку наявності доступу до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається)

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути корозію в вхідній території.

Орієнтовна дата проведення індивідуальних робіт (за потреби)

Контактний робочий телефон представника замовника

Споживачі, яким припинено газопостачання, повідомлені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Заступник провідний:

Понурало О.В. 14.09.25.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування та об'єктів обладнанням споживачам газу надано

Козацька майстерня Понурало О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)