

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Веськи
(місце складання)

№ 11

від «09» 09 2025 рок

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт майстра СЕМ ПРГ та ВБГО Компачев І.І.

слюсар ЕПГ Шапошник Валерій Васильович, Чепурний Юрій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7

с. Веськи, вул. Жозацька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надати акти перевірки димових і вентильованих каналів
- 2) Зробити фарбування ввідних газопроводів
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Зробити ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБНВ 2.5-20-2018 Газопостачання ПРБСГ та інших нормативних документів. Зусилля на протязі одного місяця.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження,

Компачев Іван
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Васюра

09.09.2025
(дата)

Алексій Максимович
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.09.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)