

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Леськи
(місце складання)

№ 14

від «23» 09 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт майстра СЕМ ПРГ та ВБГО Колпакісць І.А.

Олександр Євген Шопошик Василь Васильович; Черушкін Юрій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9

с. Леськи,

вул. Козачка,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надати акти перевірки газових і вентиляційних каналів;
- 2) Виконати фарбування ввідних газопроводів.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Привести ВБСГ багатоквартирного будинку у
відповідність до ДБНВ-2.5-20-2018. Газопостачання ПТБСГ
та інших нормативних документів. Усунуте
на протязі місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник.

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Колпакісць Іван
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.09.2025
(дата)

Васюра Олександр
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.09.2025
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)