

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси
(місце складання)

№ 94

від «02» 10 2025 року

Відповідно до договору від «___» ___ 20___ року №___, працівником(ами)
виконавця робіт майстер ВТО Мухомів ЄА
слюсар Богданов ЮП слюсар Процишин ВО
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Черкаси вул. Петра Дорошенка 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Погорб будови вхідних газопровідів
2) Виявлення газопровідів від забудови (балконів)
№ 1, 3, 16, 18, 31, 33, 46, 48, 61, 63, 76, 78

3) Надання акти перевірки функцій та безпечності каналів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3х місяцях термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ---

Контактний робочий телефон представника виконавця ---

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Мухомів ЄА
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.10.25
(дата)

З актом ознайомлений:

Дорош І.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.10.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)