

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Калинотів № 10  
(місце складання)

від «26» 11 2025 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт: майстер СЕМ, ПРГ та ВБГО Беліченко В.О.;

слюсар з ЕРГУ Димид В.І.; слюсар з ЕРГУ Гунченко В.Я.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

с-ще Калинотів, вул. Вільного Козачка, 41/а.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Подарувати ввідний газопровід;
- 2) Вивести на дах з перекриття;
- 3) Прибрати кобелі від ввідного газопроводу;
- 4) Вивести ввідний газопровід;
- 5) Надати акти перевірки ДБК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв.: 3; 10; 22.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.5-20-2018

Газопостачання. Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних

документів. Усунути Недоліки в 3-х місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380996314577

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Беліченко В.О. Там 26.11.2025р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)