

**АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Канів

№ 4

від « 18 » 02 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівського відділення  
виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Василько В.В.  
слюсарі Горатник І.І., Васенко О.І.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 93 по вул. Свергемський м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) замінувати опломбовані друшери в'язного газу,  
(кв 6, 5, 8)
- 2) прибрати ронеси з в'язного газопроводу,
- 3) поновити фарбування в'язного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.39

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 1.14, 5.10

Кодекс газорозподільних систем 2.11 п. 1

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Василько В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

18.02.2026

(дата)

Сиромашко М.І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.02.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
У вигляді пам'ятки отримав: \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

**Запис ведеться в журналі.**