

**АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Канів

№ 3,

від «17» 02 2016 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами)  
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівського відділення  
виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Басисенко Б.В.  
слюсарі Горетчик І.І., Захарченко С.С.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 95 по вул. Євгенівській м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження фарбуванням вугляного газопроводу;
- 2) підвісання труби з вугляного газопроводу;
- 3) замінувати труби фітінгами зовні;

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п. 7, 39;

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 1, 14, 5, 10;

Кодекс газорозподільних систем п. 12.2.14

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Басисенко Б.В.Б

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

17.02.2016

(дата)

З актом ознайомлений:

Сурелесенко Т.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

17.02.2016

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
У вигляді пам'ятки отримав: \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

**Запис ведеться в журналі.**