

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси  
(місце складання)

№ 10

від «12» 02 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт майстер ВТО Мозуши ЄА слюсар Нелюб СД  
слюсар Болонюк ЮП слюсар Процидюк ВД  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м Черкаси вул. Силаненка 115

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження вбудовані газопровід
- 2) Надання акш, через вірши димовик на верх. поверх
- 3) Вибільшати вбудовані газопровід від забудови  
(балкони) кв 1, 3, 16, 46, 48, 77, 90, 105, 107

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3х місяцях термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мозуши ЄА  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

12.02.2026  
(дата)

Мозуши АП  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

12.02.26  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Пашенни роздані споживачам  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)