

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси  
(місце складання)

№ 15

від «25» 02 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Майстер Леонид В. А. Слюсар Богданов Ю. П.  
Слюсар Кашин Д. В., Слюсар Билин О. А.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Черкаси, вул. Сашино Кірово 189/2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Розардували горючі труби
- 2) Наявні ані перевірки вентиляційних каналів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки: пошкоджені ані перевірки  
вентиляційних каналів, в місячний строк  
пофарбувати горючі труби у з-р місячний  
строк

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Майстер В. А. Леонид 25.02.26  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

З актом ознайомлений  
  
Кашин Д. В. 25.02.26  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Кашин Д. В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)