

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси  
(місце складання)

№ 29

від «10» 04 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт майстер БТО Мокшеш Є.А., слюсар Богданов Ю.П.  
слюсар Неміш С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Черкаси, вул. Володимирська Велика, буд. 33

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) вивісити фірмове з'єднання Мокшеш; 2) вивісити  
ввідрі гарячої; 3) надати акт перевірки всіх металевих  
кашкетів; 4) подфарбувати гарячої; 5) закрити кришки  
газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3-х місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Мокшеш Є.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

10.04.26  
(дата)

З актом ознайомлений:

Докрась О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

10.04.26

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Гомосітти родані Мосшешаєв  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)