

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси
(місце складання)

№ 48

від 04 » 05 2016 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Майданер В.О. Луцкаф.Т.О. Ситко В.О. Шенко В.О. Ш.
Ситко В.О. Ш.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
м. Черкаси, вул. Богдана, д. 453

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Невідповідність висотності приміщення
2) Нефедеральні гермовенти

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

вирішити питання в 3х місяцях переїзду

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Луцкаф.Т.О. Шенко В.О. Ш.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений

Віталь
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачів газу надано

Володимир Родік Ситко В.О. Ш.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)