

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Корсунь -Шевчуківський
(місце складання)

№ 9

від «21» 05 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт СЕ ВБГО майстер Хімізенько Мариса Володимирівна
Корсунь-Шевчуківська дільниця Канівського УЕГГ
слюсар Корнієнко Ю.В. слюсар Бодян В.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Корсунь, вул. Я.Мудрого, 79

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відновити фарбувальне покриття ввідного газопроводу
 - 2) привести у відповідність улаштування футляру в
її під'їзді (прокладання ввідного газопроводу)
 - 3) в 1-му та 2-му під'їздах в місцях виходу з землі
підземного газопроводу підняти фланець на висоту зручну
для огляду та ремонту під час експлуатації
 - 4) в 3, 4, 5 під'їздах вивільнити підземний газопровід
від остову та зольовувати наземну частину газопроводу
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в кв. № 66
(аварійний стан газової плити)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018
Газопостачання. Правил технічної експлуатації систем газопостачання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Хімізенько П.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.05.2026р.
(дата)

Яценко І.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)