Додаток 3
до Порядку обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III )

# АКТ _____
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Монастирище № 23 від «15» 06 2026року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Служба експлуатації ВБГО майстер Бисенко Н.О.
слюсар Волошенко В.С. слюсар Сокрієнко О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
м. Монастирище ~~вул.~~ пров. Селюшенківський, 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено фарбовання покриття внутрішнього газопроводу
2) Замінити фланці у внутрішнього газопроводу
3) _____
4) _____
5) _____
6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Недопущення корозійних в 3х місячний термін
_____
_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

| Працівник, який виконав обстеження | | З актом ознайомлений: | |
|---|---|---|---|
| Бисенко Н.О. | 15.06.26 | Старшому по будинку Вікторії | |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) | (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)