

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси
(місце складання)

№ 69

від «23» 06 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Міжблр ВТО Мухоморова Т.О., сесовар Желенко С.О.,
сесовар Рибак О.П.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Черкаси, вул. Володимирська Желенко, 88

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) квартири саб перевірки вентіляційних каналів
2) вивіщення вхідний газопровід по будинку
3) пофарбувати газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати усунення в 3-х місяцях з дати акту

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Мухоморова Т.О. 23.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпис

З актом ознайомлений

Желенко С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Желенко С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

н.т. акт з в наявності
ком'ю. газопост.