

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Городище

(місце складання)

№ 4

від «18» 06 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт майстер СЕВБГО Боюк Сергій Іванович, слюсар ЕРГУ Перерва Віктор Вікторович, слюсар ЕРГУ Орел Віталій Іванович, слюсар ЕРГУ Зубко Юрій Олексійович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № м. Городище, вул. Слов'янська, 29А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Поповнити залишок мажоритарне покриття на ввізному
- 2) газопроводі та газопроводі розташованому на
- 3) сходовій клітині.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 543, 45

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Недоліки усунути протягом одного місяця.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Боюк Сергій Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

18.06.2026р.
(дата)

Виконавця
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

18.06.2026р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)