

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Канів

(місце складання)

№ 18

від «17» 06 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)

Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівської дільниці

виконавця робіт майстер СЕ ВБГО *Басисна Г. В.*

слюсарі *Братнік Ч. І., Пашовський С. М.*

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 39А по вул. *Кроїв Дімка* м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *помилки гарбування двох газопроводів*
- 2) *збільшити внутрішній газопровід (загального користування) від короба кв №2, від сл. дросів кв №4*
- 3) *в кухні кв №1 встановити вікно з кварковою*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.26, 7.39, 9.6, 9.27

Правила технічної експлуатації систем газопостачання п. 5.13, п. 5

Кодекс газорозподільних систем п. 4.1

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Басисна Г. В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.06.2026

(дата)

Муріна Ч. О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.06.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
у вигляді пам'ятки

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

А також ведеться запис в журналі.