

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Канів

№ 14

від « 09 » 06 20 26 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівської ділянки
виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Тасисієв Р. В.
слюсарі Курченко С. В., Омищенко Б. О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 53 по вул. Енергетиків м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) поновити грабування ввіденого газу по договору;
- 2) дозакріпити кронштейни на ввідену трубу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правила технічної експлуатації систем газопостачання м. 7 п. 7

Кодекс газорозподільних систем м. 11 п. 1 з. 2 і 2.4

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Тасисієв Р. В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

09.06.2026

(дата)

Стреленко Р. М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.06.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
список осіб у вигляді пам'ятки

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

А також ведеться запис в журналі.