

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Канів

№ 13

від « 08 » 06 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівської дільниці
виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Тасисна Б. В.
слюсарі Курченко С. В., Онисенко О. О., Кашенко С. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 55 по вул. Енергетиків м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) поновити з'єднання відного газопроводу
 - 2) прибрати ррочи з відного гр
 - 3) збільшити відний газопровід від підпласу
кв N 2
 - 4) зрізати гілки дерев, що нависають
над відний гр
 - 5) нарізати асбест на переділку вентиляцій
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п. 7.39

Правила технічної експлуатації систем газопостачання п. 7 п. 7, п. 4 п. 5.

Кодекс газорозподільних систем п. 1 п. 2, п. 4

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців
нарізати асбест на переділку вентиляцій

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) наперед 1 місяця

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тасисна Б. В. (прізвище, ім'я та по батькові) 08.06.2026 (дата)
(за наявності), підпис) Курченко С. В. (прізвище, ім'я та по батькові) 08.06.2026 (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

у вигляді пам'ятки

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

А також ведеться запис в журналі.