

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Канів № 12 від «05» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівської ділянки
виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Басичко Я. В.
слюсарі Жуценко С. В., Омищенко О. О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 71 по вул. Енергетиків м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) помовити фарбування внутрішнього
паропроводу
- 2) зафарбувати на стіні внутрішній
паропровід кронштейнами, що вимагає

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правила технічної експлуатації систем газопостачання п. 7 п. 7

Кодекс газорозподільних систем п. 16 п. 1 з 2 з 4

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Басичко Я. В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.06.26
(дата)

Сириманко Я. М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.06.26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
у вигляді пам'ятки
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

А також ведеться запис в журналі.