

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Корсунь -Шевчківський
(місце складання)

№ 12

від «25» 06 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт СЕ ВБГО майстер Хімізєнко Мариса Володимирівна,
Корсунь-Шевченківська сільська рада Канівського УРГГ
слюсар Аркуша О.І., слюсар Хельменко А.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Корсунь, вул. Я.Мудрого, 85

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) поновити фарбувальне покриття ввідного газу
- 2) прибрати кабелі різного призначення з
газопроводів на сходовій клітині (І під'їзд)
- 3) вивільнити газопровід від утеплювача
- 4) ІІ під'їзд (кв. № 36), ІІ під'їзд (кв. № 23)

- 5) привести у відповідність улаштування фрумуеру
(кв. 36)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018
Газопостачання, Правил технічної експлуатації систем газопостачання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 25.07.2026р.

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Хімізєнко М.В. Фіз- 25.06.2026р. Лікредтій О.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Колобєв О.В.

25.06.2026р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(Мешкаєць КВ № 5)